

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307014260

发证日期: 2022 年 11 月 28 日

有效期至: 2032 年 09 月 28 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4 ; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307014260

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;

额定电流(I_n): 4000A, 5000A, 6300A(仅 3P);

过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} =120kA(AC380V/400V/415V),

85kA(AC440V/525V/690V); I_{cu} =120kA(AC380V/400V/415V),

85kA(AC440V/525V/690V); I_{cw} =100kA/1s(AC380V/400V/415V),

75kA/1s(AC440V/525V/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: U_s : AC220/230/240V, AC380/400/415V 50/60Hz;

辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC; U_i : 415V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 6A; U_e/I_e : AC-15:

AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307014260

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

N X A □ 63 □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号;
- (2) 设计序号 (企业);
- (3) 万能式断路器代号 (企业);
- (4) 专供代号: 空: 常规产品; F: 盘厂专供 (NXAF无NE产品);
- (5) 断路器壳架等级代号: 63: 6300A;
- (6) 分断能力代号: H较高分断;
- (7) 极数: 3: 三极; 4: 四极, 三极可不加;
- (8) 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品



中国质量认证中心