



221109340051



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3145

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC002021-1193584
(任务编号)

产品名称: 继电器

型号: NJX6 系列

触点负载: NO:10A 或 6A 277VAC 或 250VAC;

NO:6A 30VDC 或 24VDC;

NC: 6A 277VAC 或 250VAC 或 30VDC 或 24VDC;

线圈: 3VDC、5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、18VDC、
24VDC、36VDC、48VDC、60VDC 0.18W (标准型除
36VDC、48VDC、60VDC 线圈外)、0.25W (标准型
36VDC、48VDC、60VDC 线圈)、0.4W;




电气寿命: 60,000 周期 (NO); 30,000 周期 (NC);

机械寿命: 10,000,000 周期;

环境温度: -40℃~+85℃ RTII、RTIII

检测机构: 浙江顶峰技术服务有限公司



安全试验报告	
<p>申请编号: V2024CQC002021-1193584 (任务编号)</p> <p>样品名称: 继电器</p> <p>型 号: NJX6 系列, 触点负载: NO:10A 或 6A 277VAC 或 250VAC; NO:6A 30VDC 或 24VDC; NC: 6A 277VAC 或 250VAC 或 30VDC 或 24VDC; 线圈: 3VDC、5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、15VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、60VDC 0.18W (标准型除 36VDC、48VDC、60VDC 线圈外)、0.25W (标准型 36VDC、48VDC、60VDC 线圈)、0.4W; 电气寿命: 60,000 周期 (NO); 30,000 周期 (NC); 机械寿命: 10,000,000 周期; 环境温度: -40℃~+85℃ RTII、RTIII</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 4 个</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2024-04-11</p> <p>完成日期: 2024-04-11</p>	<p>申请人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>制造商: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产厂: 欣韦尔电气(江苏)有限公司</p> <p>生产厂地址: 常熟高新技术产业开发区珠泾路 15 号 5 幢 4 楼</p>
<p>试验依据标准:</p> <p>GB/T 21711.1-2023 《基础机电继电器 第 1 部分: 总则与安全要求》</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见第 2 页“描述与说明”</p>	
<p>主检: 章妍雯 签名:  日期: 2024-04-17</p> <p>审核: 周 丽 签名:  日期: 2024-04-17</p> <p>签发: 费 翔 签名:  日期: 2024-04-17</p>	<div></div> <p>浙江顶峰技术服务有限公司</p> <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2024 年 4 月 17 日</p>
<p>备注</p>	<p>/</p>