

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000486

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	电控隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000486

产品系列、型号、规格:

HH 15D-200、HH 15D-160、HH 15D-125、HH 15D-100、HH 15D-80、HH 15D-63; U_e: AC 415V/AC 690V; I_e: 63A、80A、100A、125A、160A (U_e: AC 690V); I_e: 63A、80A、100A、160A、200A (U_e: AC 415V); U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV; I_{th}: 63A、80A、100A、125A、160A、200A; 额定限制短路电流: 100kA (U_e: AC 415V)、50kA (U_e: AC 690V); 使用类别: AC-22B; 极数: 3P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980302000486

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解读：

HH 15 D 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 电动式隔离开关断路器组
- (2) 设计序号
- (3) D：表示电动式（注：并具有手动操作功能）
- (4) 额定工作电流(A)：63A、80A、100A、125A、160A、200A
- (5) 极数：3 表示 3 极
- (6) 带“T”：表示具有远程控制功能（RS485 通讯接口）

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cw.z@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-14
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

