



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684108

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NBH-100N/HGV, NBH-100N/HGQ, NBH-100N/HGVY,
NBP-100N/HGV, NBP-100N/HGV E; 具体参数请见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684108

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NBH-100N/HGV, NBH-100N/HGQ, NBH-100N/HGVY, NBP-100N/HGV,
NBP-100N/HGV E

Ui: 690V;

Uimp: 4kV;

Ue: AC230V (1P+N (带 1 个保护极, N 极可开闭), 2P), AC400V (3P+N (带 3 个
保护极, N 极可开闭), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (见下方表格);

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型 (见下方表格);

Ics: 见下方表格;

Icn: 见下方表格;

Icn1: 见下方表格;

极数: 1P+N (带 1 个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P+N (带 3 个保护极, N 极可开
闭), 4P;

适用于隔离

型号	电流规格 (A)	脱扣 特性	Ics (kA)	Icn (kA)	Icn1 (kA)	极数
NBH-100NGV NBH-100NGQ NBH-100NGVY NBP-100NGV NBP-100NGV E	6-100	B,C	6	6	6	1P+N,2P, 3P+N,4P
NBH-100NGV NBH-100NGQ NBH-100NGVY NBP-100NGV NBP-100NGV E	6-63	D	6	6	6	1P+N,2P, 3P+N,4P
NBH-100HGV NBH-100HGQ NBH-100HGVY NBP-100HGV NBP-100HGV E	6-80	B,C	7.5	10	10	1P+N,2P, 3P+N,4P
NBH-100HGV NBH-100HGQ NBH-100HGVY NBP-100HGV NBP-100HGV E	6-63	D	7.5	10	10	1P+N,2P, 3P+N,4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684108

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

N B H - 100N/H GV/GQ/GVY/GV E
1 2 3 4 5

1. 企业特征代号
2. 小型断路器代号
3. H: 住宅专供代号; P: 电力专供代号
4. 分断能力代号: 100N 表示 $I_{cs}=I_{cn}=6kA$, 100H 表示 $I_{cs}=7.5kA$, $I_{cn}=10kA$
5. GV: 表示具有自动合闸, 过、失压保护功能;
GQ: 表示具有自动合闸, 过、欠压保护功能;
GVY: 表示具有自动合闸, 过压、失压保护, 远程控制功能;
GV E: 表示具有自动合闸, 过、失压保护功能, 新能源专供

注: 1、利用已获证书结果模式认证产品与母证书产品型号对照表:

序号	浙江正泰电器股份有限公司	上海诺雅克电气有限公司
1	NBH-100NGV	Ex9BN100+GV
2	NBH-100NGQ	Ex9BN100+GQ
3	NBH-100NGVY	Ex9BN100+GVY
4	NBP-100NGV	Ex9BN100+GV
5	NBP-100NGV E	Ex9BN100+GV E
6	NBH-100HGV	Ex9BH100+GV
7	NBH-100HGQ	Ex9BH100+GQ
8	NBH-100HGVY	Ex9BH100+GVY
9	NBP-100HGV	Ex9BH100+GV
10	NBP-100HGV E	Ex9BH100+GV E

2、差异说明 (需要时): /

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司