



产品认证证书

证书编号: CQC2019010307211593

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司(V012845)
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能断路器
NA8-7500, NA8-7500H; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月26日 有效期至: 2024年12月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307211593

纸 号:

NA8-7500, NA8-7500H

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ue: AC220/380/400/415/440V, AC525/660/690V;

In: 4000A, 5000A, 6300A, 7500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

Ue	In	型号	Ics (kA)	Icu (kA)	Icw (kA) /1s	Icw (kA) /3s
AC220/380/400V/415V/440V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	NA8-7500	135	135	135	100
AC525/660/690V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	NA8-7500	100	100	100	100
AC220/380/400V/415V/440V	4000A, 5000A, 6300A	NA8-7500H	135	150	135	100
AC220/380/400V/415V/440V	7500A	NA8-7500H	150	150	135	100
AC525/660/690V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	NA8-7500H	100	100	100	100

使用类别: B 类;适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC415V/0.75A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

符合附录 N 带电子电路的附件:

闭合线圈: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307211593

纸 号:

欠压脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

分励脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

过电流脱扣器: Us: AC220-230V, AC380-415V, DC110V, DC220V

型号解释:

N A 8 - 7500 H

N:企业特征代号

A:企业万能式断路器代号

8: 企业设计序号

7500: 壳架电流代号

H: 短路分断能力等级代号, 高分断为 H, 普通无

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>