



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635716

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰接触器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流真空接触器

CJX1-630/44K、CJX1-820/44K；Ui:1000V；Uimp:6kV；Ith=700A（CJX1-630/44K）；Ith=850A（CJX1-820/44K）；使用类别：AC-3；Ue/Ie:AC220V/630A、AC380V/630A、AC660V/630A(CJX1-630/44K)；Ue/Ie: AC220V/820A、AC380V/820A、AC660V/820A (CJX1-820/44K)；Us:AC 50Hz-60Hz/ DC110V,220V,380V；级数：3P；配用的辅助触头（本体）：AC-15：AC380V/0.95A；DC-13：220V/0.15A；Ith:10A；4NO4NC

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月25日 有效期至：2029年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月30日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

