



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QS)

申请编号: A2009CCC0304-711101

产品名称: 软起动器

型 号: NJR2-7.5D、NJR2-11D、NJR2-15D、
NJR2-18.5D、NJR2-22D、NJR2-30D、
NJR2-37D、NJR2-45D

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

样品名称: 软起动器

型号规格: NJR2-7.5D、NJR2-11D、
NJR2-15D、NJR2-18.5D、NJR2-22D、
NJR2-30D、NJR2-37D、NJR2-45D

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 7 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: /

样品生产序号: /

收样日期: 2009-05-11、2009-07-08、

2009-07-13

完成日期: 2009-07-21

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

试验依据标准: GB14048.6-2008 低压开关设备和控制设备 第 4-2 部分 接触器和电动机起动器 交流半导体电动机控制器和起动器(含软起动器)

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NJR2-7.5D、NJR2-11D、NJR2-15D、NJR2-18.5D、NJR2-22D、NJR2-30D、NJR2-37D、NJR2-45D

额定工作电压(Ue): AC380V

约定发热电流(Ith): 15A、22A、29A、36A、42A、57A、70A、84A

额定工作电流(Ie): 15A、22A、29A、36A、42A、57A、70A、84A

使用类别: AC-53b

极数: 3P

主检: 魏庆媛

签名: 魏庆媛 日期: 2009.8.21

审核: 易 颖

签名: 易颖 日期: 2009.8.21

签发: 徐林根

签名: 徐林根 日期: 2009.8.21



备注 无