



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626778

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

NXMN-W125C、E、S、F、H、R；NXMNH-W125C、E、S、F、H、R；NXMNP-W125C、E、S、F、H、R；NXMNF-W125C、E、S、F、H、R；NXMN-160C、E、S、F、H、R；NXMNH-160C、E、S、F、H、R；NXMNP-160C、E、S、F、H、R；NXMNF-160C、E、S、F、H、R；NXMNS-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSH-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSP-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSF-W125C、E、S、F、H、R；NXMNS-160C、E、S、F、H、R；NXMNSH-160C、E、S、F、H、R；NXMNSP-160C、E、S、F、H、R；NXMNSF-160C、E、S、F、H、R；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月17日 有效期至：2029年05月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月08日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-W125C、E、S、F、H、R;NXMNH-W125C、E、S、F、H、R;NXMNP-W125C、E、S、F、H、R;

NXMNF-W125C、E、S、F、H、R;NXMN-160C、E、S、F、H、R;NXMNH-160C、E、S、F、H、R;

NXMNP-160C、E、S、F、H、R;NXMNF-160C、E、S、F、H、R;NXMNS-W125C、E、S、F、H、R;

NXMNSH-W125C、E、S、F、H、R;NXMNSP-W125C、E、S、F、H、R;NXMNSF-W125C、E、S、F、H、R;

NXMNS-160C、E、S、F、H、R;NXMNSH-160C、E、S、F、H、R;NXMNSP-160C、E、S、F、H、R;

NXMNSF-160C、E、S、F、H、R;

Uimp:12kV; Ui:1000V;

Ue:AC200V, AC220V/AC230V/

AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V;

Uimp:8kV; Ui:1000V;

Ue:AC200V, AC220V/AC230V/

AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

热磁式、电磁式:

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A(NXMN□-W125);

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A(NXMN□-160);

电子式:

In:32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A(NXMNS□-W125);

In:32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A(NXMNS□-160);

额定短路分断能力:

C 型:(AC200V, AC380V/AC400V/

AC415V); Ics=13kA;Icu=25kA;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 2 页 共 3 页

E 型:(AC200V, AC220V/AC230V/  
AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=30kA/20kA/4kA,  
Icu=40kA/20kA/8kA;  
S 型:(AC200V, AC220V/AC230V/  
AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/AC690V);  
Ics=30kA/20kA/4kA,  
Icu=50kA/36kA/8kA;  
F 型:(AC200V, AC220V/AC230V/  
AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/5kA,  
Icu=50kA/36kA/10kA;  
H 型:(AC200V, AC220V/AC230V/  
AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/5kA,  
Icu=75kA/50kA/10kA;  
R 型:(AC200V, AC220V/AC230V/  
AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/50kA/5kA,  
Icu=75kA/70kA/10kA;  
适用频率: 50Hz/60Hz;  
选择性类别: A 类;  
脱扣级别:热磁式: 10A、10、20; 电子式: 5、10A、10、20、30;  
极数:1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 C、E、S 型), 2P(仅 C、E、S 型), 3P, 3P+N  
(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;  
具有隔离功能 (1P+N、3P+N 除外);  
配用的辅助触头: (CQC22107346397)  
1NO+1NC; 2NO+2NC;  
Ui:500V; Ith:5A;  
AC-15, Ue/Ie:AC380V/AC400V/  
AC415V/0.26A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 3 页 共 3 页

DC-13, Ue/Ie:DC110V/DC220V/

DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V,  
DC110V, DC220V/DC250V;

电动操作机构

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V,  
DC110V, DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V,  
DC110V, DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司