



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307706290

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

鼎佳电器有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道A1-A9号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NM2LC-630□/A、NM2LC-800□/A；Uimp：8kV；Ui：1000V；Ue：AC400V；NM2LC-630□/A：
In：630A(252A~630A)连续可调；NM2LC-800□/A：In：800A(320A~800A)连续可
调；过电流脱扣器类型：电子式；Ics：65kA；Icu：100kA；Icw：10kA/1s；IΔn：30mA（非延
时）、50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC 型；剩余
电流脱扣器的类型：电子式；IΔm：25%Icu；选择性类别：B 类；自动重合闸时间：20s~60s；
极数：3P+N(三个 保护极，带不可开断中性线，不适用于隔离用)；4P(三个保护极，N 极可开 闭，
适用于隔离用)；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 15 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307706290

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N M 2 LC - □ / □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)、企业代号

(2)、类别代号

(3)、设计序号

(4)、功能代号

(5)、壳架等级额定电流 (A) 630、800

(6)、显示方式代号：Y (省略不写)：液晶显示；S 数码管显示

(7)、控制器类型：A 基本型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司