



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665866

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM5PDS-400F、NM5PDS-400Q；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665866

证书附页：第 1 页 共 2 页

NM5PDS-400F、NM5PDS-400Q；

U_{imp}: 12kV；U_i: 1000V；

U_e: AC380V/AC400V/AC415V；

I_n: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A；

过电流脱扣器类型：电子式；

额定短路分断能力：

F 型：AC380V/AC400V/AC415V：I_{cs}=50kA；I_{cu}=50kA；

Q 型：AC380V/AC400V/AC415V：I_{cs}=70kA；I_{cu}=70kA；

额定短时耐受电流 I_{cw}(kA/s)：I_{cw}=6kA/1s

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：B 类；

脱扣级别：5、10A、10、20、30；

极数：3P；具有隔离功能；

配用的辅助触头：(CQC22107346397)

1NO+1NC；2NO+2NC；3NO+3NC；

U_i: 500V；I_{th}: 5A；

AC-15，U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13，U_e/I_e: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器：

U_s: AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V；

电动操作机构：

U_s: AC110V，AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V，

DC24V，DC110V，DC220V/DC250V；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665866

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

N M 5 PD S- □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计代号

(4) 专供产品

(5) 电子式

(6) 壳架等级电流

(7) 短路分断能力级别代号（见注 1）

注 1:

短路分断能力级别代号：适用型（代号 F），高分断型（代号 Q）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司