



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3060013





(任务编号)

产品名称: 隔离器

型 号: HD13D-6000/1

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 隔离器 型号: HD13D-6000/1 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-15 完成日期: 2019-01-18	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区		
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13D-6000/1; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 6000A; Ue: AC380V; Ie: 6000A; 使用类别: AC-20B; Icw: 72kA/1s; 1P			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-01-18	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 01 月 21 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-01-21			
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-01-21			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	见下页“变更信息附件”	
	原 3C 证书编号	2003010305042229	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	福建省产品质量检验研究院	C-027-10DQ2575
	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。		

试验项目汇总表

[illegible]