



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665902

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM10-100, NM10-100H;

Ui:380V; Uimp:8kV; Ue:AC380V; In:15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 35A, 40A, 45A, 50A,

55A, 60A, 63A, 80A, 100A;; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁

式; NM10-100: Ics=7.5kA, Icu=15kA; NM10-100H: Ics=10kA, Icu=15kA; 脱扣级别:10; 选择性类别:A

类; 3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith:3A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: DC220V/0.14A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月29日 有效期至: 2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665902

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：



注：

1. 短路分断能力级别：标准型无代号，较高型 (代号 H)；
2. 按操作方式分：手柄直接操作 (无代号)；
3. 按用途分：配电保护 (无代号)，电动机保护 (代号 2)；
4. 派生代号：常规产品 (无代号)；透明盖 (代号 T)。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665902

证书附页：第 2 页 共 2 页

附表 1 脱扣器方式及附件代号

| 附件名称 | 脱扣器型式及附件代号 | |
|-------------|------------|-----|
| | 电磁式脱扣器 | 热磁式 |
| 无附件 | 20 | 30 |
| 分励脱扣器 | 21 | 31 |
| 辅助触头 | 22 | 32 |
| 欠压脱扣器 | 23 | 33 |
| 分励脱扣器、辅助触头 | 24 | 34 |
| 分励脱扣器、欠压脱扣器 | 25 | 35 |
| 二组辅助触头 | 26 | 36 |
| 辅助触头、欠压脱扣器 | 27 | 37 |

注：20 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
30 表示热磁式脱扣器本体；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司