

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307832744

发证日期: 2023 年 01 月 16 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	小型断路器 NXB-63、NXB-63E、NXBF-63 ; Uimp:4kV;Ui:500V;Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P),AC380V/400V/415V(2P,3P, 3P+N,4P);In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣特性:B 型,C 型,D 型;Ics:6000A(除 AC220V/230V/240V(2P)外),7500A(仅 AC220V/230V/240V(2P));Icn:6000A(除 AC220V/230V/240V(2P)外),10000A(仅 AC220V/230V/240V(2P)); Icn1:6000A;极数:1P,1P+N(带 1 个保护极,N 极可开 闭),2P,3P,3P+N(带 3 个保护极,N 极可开闭),4P;适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心