



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1131168
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、
NA1P-2000/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4、
NA1H-2000、NA1H -2000/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司




安全型式试验报告

产品名称：万能式断路器 型号：NA1-2000、NA1-2000/4、 NA1P-2000、NA1P-2000/4、 NA1-2000X、NA1-2000X/4 NA1H-2000、NA1H-2000/4 商 标：CHINT/正泰 样品数量： 1 台 样品来源： 工厂送样 收样日期：2023-11-29 完成日期：2024-01-04	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
---	---

试验依据标准：
GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1

主检：丁甜甜	日期：2024.01.25	
审核：陈思宇	日期：2024.01.25	
签发：陈思宇	日期：2024.01.25	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
见附页 2	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC2003010307066723	
原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-807470	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

型号: NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、
NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4

额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;

额定绝缘电压(U_i):1000V;

额定工作电压(U_e): AC400V, AC500V/AC690V;

额定电流(I_n): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A ;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): I_{cs}=80kA(AC400V), 40kA(AC500V/AC690V) ;

额定极限短路分断能力(I_{cu}): I_{cu}=80kA(AC400V), 50kA(AC500V/AC690V) ;

额定短时耐受电流(I_{cw}):

NA1-2000,NA1-2000/4, NA1-2000X, NA1-2000X/4,NA1H-2000,NA1H-2000/4 :
I_{cw}=50kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V) ;

NA1P-2000、NA1P-2000/4:

I_{cw}=55kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V) ;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P ;

适用于隔离;

配用的辅助触头:

4NO4NC, 6NO6NC;

I_{th}: 6A;

AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;

DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

