



# 产品认证证书

证书编号: CQC16123139889

发证日期: 2022年03月14日

有效期至: 2032年03月13日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、规格、型号** 电涌保护器  
NXU-III 10/275 1P+N、NXU-III 10/320 2P、NXU-III 10/385 2P、NXU-III/F 10/275 1P+N、  
NXU-III/F 10/320 2P、NXU-III/F 10/385 2P

**产品标准和技术要求** GB/T 18802.11-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年02月19日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC16123139889

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

表 1, III类试验 (T3):

型号	保护模式	$U_c$ (V)	$U_{oc}$ (kV)	$U_p$ (kV)	组合方式
NXU-III/F 10/320 2P	L-PE/N-PE	320	10	1.5	2P
NXU-III 10/320 2P	L-PE/N-PE	320	10	1.5	2P
NXU-III/F 10/385 2P	L-PE/N-PE	385	10	1.5	2P
NXU-III 10/385 2P	L-PE/N-PE	385	10	1.5	2P
NXU-III/F 10/275 1P+N	L-N	275	10	1.5	1P+N
	N-PE	255	10	1.5	
NXU-III 10/275 1P+N	L-N	275	10	1.5	1P+N
	N-PE	255	10	1.5	



中国质量认证中心