



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667918

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

NHR17-100/30,31; NHR17-160/30,31; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:100A,160A; Ue:AC400V/690V;
400V:Ie:100A,160A; 690V:Ie:100A,160A; Iq:50kA(690V),100kA(400V); 使用类
别:AC-23B(400V),AC-21B(690V); 3P; 辅助开关:YBLX-JW2:: Ith:3A;
AC-15:Ue:AC220V/Ie:0.79A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

