

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000544

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 切换电容器接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000544

产品系列、型号、规格:

CJ19-43** (**=辅助触头种类和数量);Ui:AC690V;Uimp:6kV;Ith:43A;Ue:AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V; AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/29A,380V/400V/29A,660V/690V/29A;Qe:AC220V/230V/15kvar, 380V/400V/25kvar,660V/690V/36kvar;Us:AC24V,36V,42V, 48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V, 380V,400V,415V,440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V, 50Hz,50/60Hz,60Hz; 3P;IP10;配用辅助触头: (本体) Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;2NO,2NC,1NO1NC;详细型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000544

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

01 15-□/□

辅助触头代号: 20表示两动合辅助触头, 02表示两动断辅助触头。

11表示一动合一动断辅助触头

基本规格代号, 以约定自由空气发热电流表示

设计序号

交流接触器

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。