



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2024CCC0308-4436387  
(任务编号)

产品名称：直流熔断器

型号：CRT36-00, CRT36-00F

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>样品名称: 直流熔断器</p> <p>型 号: CRT36-00, CRT36-00F</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 16 台熔断体+8 台支 持件</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-05-15</p> <p>完成日期: 2024-05-29</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

熔断体: CRT36-00, CRT36-00F,  
Un: DC80V;  
In: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 224A,  
250A, 300A, 315A, 355A, 400A, 425A, 500A, 600A;  
额定分断能力: 25 kA;  
分断范围和使用类别: gS;  
熔断器支持件: CRT36-00,  
Un: DC80V;  
In: 160A, 250A, 600A;  
极数: 1P.

主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-06-21
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2024-06-21
签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-06-21



(检测机构名称、盖章)  
2024年06月21日

备注:

1. 变更情况: 见附表 1;
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-22C0134-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2024010308626770;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

