



产品认证证书

证书编号: CQC2017010307952568

发证日期: 2024 年 06 月 19 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-125NZS,NBP-125HZS,NBP-125NGVS,NBP-125HGVS,NBP-125KGVS,
NBP-125ZW,NBP-125NGV E,NBP-125HGV E,NBP-125NGVW,NBP-125HGVW,
NBP-125NGVS E,NBP-125HGVS E;具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC2017010307952568

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-125NZS, NBP-125HZS, NBP-125NGVS, NBP-125HGV, NBP-125KGV, S,
NBP-125ZW, NBP-125NGV E, NBP-125HGV E, NBP-125NGVW, NBP-125HGVW,
NBP-125NGVS E, NBP-125HGV S E

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P),

AC400V(3P,3P+N(带三个保护极,N 极可开闭), 4P);

In: 见下表;

Icn= Icn1: 见下表;

Ics: 见下表;

瞬时脱扣类型: C 型;

极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P, 3P,3P+N(带三个保护极,N 极可开闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V

型号	电流规格(A)	瞬时脱扣类型	Ics (kA)	Icn (kA)
NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGV, S, NBP-125NGV E, NBP-125NGVW, NBP-125NGVS E	63, 80, 100, 125	C	6	6
NBP-125ZW	100, 125	C	6	6
NBP-125HZS, NBP-125HGV, S, NBP-125HGV E NBP-125HGVW, NBP-125HGV S E	63, 80	C	7.5	10



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC2017010307952568

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

NBP-125 □ □

ZS: 代表具有自动重合闸功能,

GVS: 代表具有过欠压保护及自动合闸功能,

ZW: 代表具有自动合闸、无线控制功能,

GVE: 表示新能源专供, 具有过、欠、失压保护功能及自动重合闸功能,

GVW: 代表具有无线控制功能, 过、欠、失压保护功能和自动重合闸功能。

GVSE: 表示新能源专供, 代表具有过欠压保护及自动合闸功能

分断能力代号, N 代表 6kA, H 代表 10kA, K 代表 6kA (山东电网专供)

壳架等级 125A

系列号



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE