



产品认证证书

证书编号: CQC23123393411

发证日期: 2023 年 06 月 20 日
有效期至: 2033 年 06 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 低压电源系统的电涌保护器
NXU-IIIG 160/385 ,NXU-IIIG/F 160/385 ,NXU-IIIG T 160/385 ,NXU-IIIG T/F 160/385 , NU5-II 160/385 ,NU5-II/F 160/385 1P,NXU-IIIG 160/440 ,NXU-IIIG/F 160/440 ,NXU-IIIG T 160/440, NXU-IIIG T/F 160/440 ,NU5-II 160/440 ,NU5-II/F 160/440 ;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23123393411

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	I_{\max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合 方式
NXU-IIIG 160/385 1P NXU-IIIG/F 160/385 1P NXU-IIIG T 160/385 1P NXU-IIIG T/F 160/385 1P NU5-II 160/385 1P NU5-II/F 160/385 1P	/	160	80	385	2.6	1P
NXU-IIIG 160/385 2P NXU-IIIG/F 160/385 2P NXU-IIIG T 160/385 2P NXU-IIIG T/F 160/385 2P NU5-II 160/385 2P NU5-II/F 160/385 2P	L-PE/N-PE	160	80	385	2.6	2P
NXU-IIIG 160/385 3P NXU-IIIG/F 160/385 3P NXU-IIIG T 160/385 3P NXU-IIIG T/F 160/385 3P NU5-II 160/385 3P NU5-II/F 160/385 3P	L-PE	160	80	385	2.6	3P
NXU-IIIG 160/385 4P NXU-IIIG/F 160/385 4P NXU-IIIG T 160/385 4P NXU-IIIG T/F 160/385 4P NU5-II 160/385 4P NU5-II/F 160/385 4P	L-PE/N-PE	160	80	385	2.6	4P
NXU-IIIG 160/385 1PN NXU-IIIG/F 160/385 1PN	L-N	160	80	385	2.6	1P+N



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23123393411

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXU-IIG T 160/385 1PN NXU-IIG T/F 160/385 1PN NU5-II 160/385 1PN NU5-II/F 160/385 1PN	N-PE	160	80	255	1.8	
NXU-IIG 160/385 3PN NXU-IIG/F 160/385 3PN NXU-IIG T 160/385 3PN NXU-IIG T/F 160/385 3PN NU5-II 160/385 3PN NU5-II/F 160/385 3PN	L-N	160	80	385	2.6	3P+N
	N-PE	160	80	255	1.8	
NXU-IIG 160/440 1P NXU-IIG/F 160/440 1P NXU-IIG T 160/440 1P NXU-IIG T/F 160/440 1P NU5-II 160/440 1P NU5-II/F 160/440 1P	/	160	80	440	2.8	1P
NXU-IIG 160/440 2P NXU-IIG/F 160/440 2P NXU-IIG T 160/440 2P NXU-IIG T/F 160/440 2P NU5-II 160/440 2P NU5-II/F 160/440 2P	L-PE/N-PE	160	80	440	2.8	2P
NXU-IIG 160/440 3P NXU-IIG/F 160/440 3P NXU-IIG T 160/440 3P NXU-IIG T/F 160/440 3P NU5-II 160/440 3P NU5-II/F 160/440 3P	L-PE	160	80	440	2.8	3P
NXU-IIG 160/440 4P NXU-IIG/F 160/440 4P NXU-IIG T 160/440 4P NXU-IIG T/F 160/440 4P	L-PE/N-PE	160	80	440	2.8	4P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23123393411

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NU5-II 160/440 4P NU5-II/F 160/440 4P						
NXU-IIG 160/440 1PN NXU-IIG/F 160/440 1PN NXU-IIG T 160/440 1PN NXU-IIG T/F 160/440 1PN NU5-II 160/440 440 1PN NU5-II/F 160/440 1PN	L-N N-PE	160 160	80 80	440 255	2.8 1.8	1P+N
NXU-IIG 160/440 3PN NXU-IIG/F 160/440 3PN NXU-IIG T 160/440 3PN NXU-IIG T/F 160/440 3PN NU5-II 160/440 440 3PN NU5-II/F 160/440 3PN	L-N N-PE	160 160	80 80	440 255	2.8 1.8	3P+N



中国质量认证中心