

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307866987

发证日期: 2023 年 03 月 21 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NBHLE-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307866987

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P)、

AC380V/AC400V/AC415V(3P、3P+N、4P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣类型: NBHLE-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E: B型、C型、D型;

NBHLG-63: C型;

$I\Delta n$:

NBHLE-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E: 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC型

NBHLE-63、NBHLE-63E: 0.03A、0.1A、0.3A/A型

NBHLG-63: 0.03A/AC型

额定剩余动作类型: A型(仅适用于NBHLE-63、NBHLE-63E)、AC型/电子式;

$I\Delta m$: 630A;

Ics: 6kA (NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63E); 7.5kA(NBHLE-63H);

Icn: 6kA (NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63E); 10kA(NBHLE-63H);

极数: NBHLE-63、NBHLE-63E: 2P、3P、4P、1P+N (1个保护极, N极常通)、3P+N (3个保护极, N极常通)

NBHLG-63: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P;

NBHLE-63H: 2P;

适用于隔离 (1P+N, 3P+N除外)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307866987

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N	BH	L□	63	□	功能代号 (H: 高分断, E: 代表用于新能源市场)
					额定代号 (A)
					功能代号 (LE: 电子式 RCBO, LG: 带过压保护)
					类别代号
					企业特征代号



中国质量认证中心