211320110363

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证
试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：V2023CQC107502-1103838
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型　　号：NC8-06M□□/□□/□、NC8-09M□□/□□/□、NC8-12M□□/□□/□、NC8-06M□□/□□/□/N、NC8-09M□□/□□/□/N、NC8-12M□□/□□/□/N

检测机构：福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章
(2)

样品名称：交流接触器 型　　号：NC8-06M、NC8-06M/N、NC8-09M、NC8-09M/N、NC8-12M、NC8-12M/N 商　　标：/ 样品数量：36 台 样品来源：送样 收样日期：2023-08-15 完成日期：2023-09-03	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NC8-06M□□/□□/□、NC8-09M□□/□□/□、NC8-12M□□/□□/□、NC8-06M□□/□□/□/N、NC8-09M□□/□□/□/N、NC8-12M□□/□□/□/N；

Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：20A；

NC8-06M□□/□□/□，NC8-06M□□/□□/□/N：AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，AC660V/690V/20A；AC-3，AC-4：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/6A，AC380V/400V/415V/6A，AC660V/690V/3.8A；

NC8-09M□□/□□/□，NC8-09M□□/□□/□/N：AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，AC660V/690V/20A；AC-3，AC-4：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/9A，AC380V/400V/415V/9A，AC660V/690V/4.9A；

NC8-12M□□/□□/□，NC8-12M□□/□□/□/N：AC-1：AC220V/230V/240V/20A，AC380V/400V/415V/20A，AC660V/690V/20A；AC-3：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/12A，AC380V/400V/415V/12A，AC660V/690V/4.9A；AC-4：Ue/Ie：AC220V/230V/240V/12A，AC380V/400V/415V/9A，AC660V/690V/4.9A；

Us：AC24V、36V、48V、110V、120V、127V、220V、230V、220V/230V、240V、380V、400V、380V/400V、415V、440V、480V(50Hz、50/60Hz)；DC12V、24V、27V、36V、48V、110V、220V、250V；3P，4P；IP20(仅适用于正前侧)；

配用辅助触头(本体)1NO或1NC；Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：10A；AC-15：Ue/Ie：380V/400V/415V/1.9A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/250V/0.31A

主检：[illegible]	日期：2023-09-03	福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章(2) 2023 年 9 月 25 日
审核：[illegible]	日期：2023-09-22	
签发：[illegible]	日期：2023-09-25	

备注：

1.变更情况(见附页)；

2.最近一次原认可报告编号：00901-V2021CQC107502-844151；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：上海电器设备检测所有限公司；

4.原证书编号：CQC2007010304228796；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
01	动作范围 (#01，NC8-12M，Us：AC24V/50Hz、50Hz/60Hz； #02，NC8-12M，Us：AC36V/50Hz、50Hz/60Hz； #03，NC8-12M，Us：AC48V/50Hz、50Hz/60Hz； #04，NC8-12M，Us：AC110V/50Hz、50Hz/60Hz； #05，NC8-12M，Us：AC120V/50Hz、50Hz/60Hz； #06，NC8-12M，Us：AC127V/50Hz、50Hz/60Hz； #07，NC8-12M，Us：AC220V/50Hz、50Hz/60Hz； #08，NC8-12M，Us：AC230V/50Hz、50Hz/60Hz； #09，NC8-12M，Us：AC220V/230V/50Hz、50Hz/60Hz； #10，NC8-12M，Us：AC240V/50Hz、50Hz/60Hz； #11，NC8-12M，Us：AC380V/50Hz、50Hz/60Hz； #12，NC8-12M，Us：AC400V/50Hz、50Hz/60Hz； #13，NC8-12M，Us：AC380V/400V/50Hz、50Hz/60Hz； #14，NC8-12M，Us：AC415V/50Hz、50Hz/60Hz； #15，NC8-12M，Us：AC440V/50Hz、50Hz/60Hz； #16，NC8-12M，Us：AC480V/50Hz、50Hz/60Hz； #17，NC8-12M，Us：DC24V； #18，NC8-12M，Us：DC27V； #19，NC8-12M，Us：DC36V； #20，NC8-12M，Us：DC48V； #21，NC8-12M，Us：DC110V； #22，NC8-12M，Us：DC220V； #23，NC8-12M，Us：DC250V)	9.3.3.2	P
02	线圈功耗 (#01，#07，#16，#17，#23)	9.3.3.2.1.2	P
2/03	接通和分断能力试验 [#24，NC8-09M，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)； #25，NC8-06M，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)； #26，NC8-12M，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)； #27，NC8-09M/N，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)； #28，NC8-06M/N，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)； #29，NC8-12M/N，Ue：AC660V/690V，Us：480V，50Hz/60Hz，4P(AC-4)]	9.3.3.5	P
04	约定操作性能	9.3.3.6	
	(以下空白)		