

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307502246

发证日期: 2021 年 07 月 20 日

有效期至: 2031 年 07 月 20 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能式断路器  
NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307502246

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000; 型号解释详见附件;  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui):1000V;  
额定工作电压(Ue): AC400V;  
额定电流(In): 2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA ;  
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=100kA ;  
额定短时耐受电流(Icw): Icw=80kA/1s ;  
选择性类别: B;  
极数: 4P(3个保护极, N极可开闭);  
适用于隔离;  
配用的辅助触头:  
6NO6NC;lth: 6A;  
AC-15: Ue/le: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;  
DC-13: Ue/le: DC220V/0.27A,DC110V/0.55<sup>a</sup>



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307502246

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N	A	1	□	-4000	□	/□	
							断路器极数, 3极可不加
							新老外观代号, 空: 老外观; X: 新外观产品
							断路器壳架电流
							行业代号: H: H系列; P: Power系列; 空: 其它场合
							设计序号(企业)
							万能式断路器代号(企业)
							企业特征代号



中国质量认证中心