

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010305751584

发证日期: 2023 年 07 月 31 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机床电气制造有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 倒顺开关  
HY23-13□; Uimp:4kV; Ui:450V; Ith:30A; Icw:600A/1s; Icm (峰值):800A; 使用类别:  
AC-22A; Ue/Ie:AC380V/30A; AC-3: Ue/Ie: AC380V/8A; 极数:3P; 外壳防护等级: IP20(带防  
护外壳); 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2015010305751584

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

HY

23-1

3

□

顺序编号(见附表)

轮毂节数

手柄型式

设计序号

倒顺开关

附表:

顺序编号	用途	罩壳及防护等级
1	电源引入开关, 控制电动机起动、停止	有, IP20
2	电源引入开关, 控制电动机倒、顺、停	有, IP20
3	电源引入开关, 控制电动机倒、顺、停	无, IP00
4	电源引入开关, 分相控制	无, IP00

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心