



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0304-3210560

(任务编号)

产品名称: 辅报触头

型 号: AX-8/M8,AL-8/M8,AL-8/M8-1250,
AX21-M8,AL21-M8

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 辅报触头</p> <p>型 号: AX-8/M8,AL-8/M8,AL-8/M8-1250,AX21-M8,AL21-M8</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-06-05</p> <p>完成日期: 2019-06-05</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 上海诺雅克电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>AX-8/M8,AL-8/M8,AL-8/M8-1250, AX21-M8,AL21-M8</p> <p>Ui: 500V;</p> <p>Uimp:2.5kV;</p> <p>AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;</p> <p>DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;</p> <p>Ith: 5A</p>																
<p>主检:  日期: 2019.06.06</p> <p>审核:  日期: 2019.06.06</p> <p>签发:  日期: 2019.06.06</p>	<div style="text-align: center;">  <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2019年6月06日</p> </div>															
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加型号</td> <td>AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250</td> <td>AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250, AX21-M8, AL21-M8</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2013010304602112</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2018CCC0305-3038019</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	增加型号	AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250	AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250, AX21-M8, AL21-M8	原证书编号	2013010304602112		原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-3038019		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
增加型号	AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250	AX-8/M8, AL-8/M8, AL-8/M8-1250, AX21-M8, AL21-M8														
原证书编号	2013010304602112															
原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-3038019															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2019CCC0304-3210560
首页	√	1	00901-A2019CCC0304-3210560
报告组成	√	1	00901-A2019CCC0304-3210560
安全型式试验报告	√	14	00901-A2019CCC0304-3210560
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

