

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305042232

发证日期: 2021 年 08 月 27 日

有效期至: 2030 年 12 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	刀开关 HD11-2500/□□□、HD11-3000/□□□、HS11-2500/□□□、HS11-3000/□□□、 HD13D-2500/□□□、HD13D-3000/□□□、HD13-2500/□□□、HD13-3000/□□□、 HS13-2500/□□□、HS13-3000/□□□ Ue : AC380V/415V ; Ie : 2500A、3000A ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 2500A、3000A ; Icw : 36kA/ 1s ; 使用类别 : AC-20B ; 极数 : 1P(HD11-□ , HD13-□ , HD13D-□ , HS11-□ , HS13-□)、2P(HD11-□ , HD13-□ , HD13D-□ , HS11-□ , HS13-□)、3P(HD11-□ , HD13-□ , HD13D-□ , HS11-□ , HS13-□)、 4P(HD11-□ , HD13-□ , HS11-□ , HS13-□) ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010305042232

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

□ □ □- □ /□ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 类组代号：“HD”表示单投刀开关；“HS”表示双投刀开关

(2) 设计代号：“11”：中央手柄式；“13”：中央杠杆操作机构式

(3) “D”表示电动式操作，无“D”表示手动操作

(4) 额定工作电流(A)：2500、3000

(5) 极数：1、2、3、4

(6) “0”表示不带灭弧罩；对于中央手柄式：“8”表示板前接线式；“9”表示板后接线式；
无则表示仅一种接线方式，即板前接线

(7) 对于设计代号“13”：有“BX”表示旋转式操作型；无“BX”表示杠杆式操作型；其它设计代号：无



中国质量认证中心