



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018332
(任务编号)

产品名称: 刀形隔离器

型 号: HF40-400/3, HF40-400/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 刀形隔离器
型 号: HF40-400/3,
HF40-400/4

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-03-28

完成日期: 2019-04-17

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路-1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐
盘工业区

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HF40-400/3, HF40-400/4;

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

约定发热电流(Ith): 400A;

额定工作电压(Ue): AC380V;

额定工作电流(Ie): 400A;

额定短时耐受电流(Icw): 8kA/1s;

使用类别: AC-20A;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP10

主检: 刘丽丽 日期: 2019-04-24

审核: 程彦敏 日期: 2019-04-24

签发: 魏秋媛 日期: 2019-04-24



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
原证书编号	2010010302449635	
原测试报告编号	C-027-10DQ086	
原检测单位	福建省中心检验所	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见试验报告 C-027-10DQ086
2	介电性能	8.3.3.2	
3	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/4	操作性能	8.3.4.1	
5	验证介电性能	8.3.4.2	
6	泄漏电流	8.3.4.3	
7	验证温升	8.3.4.4	
III/8	短时耐受电流	8.3.5.1	
9	短路接通能力	8.3.5.2	
10	验证介电性能	8.3.5.3	
11	泄漏电流	8.3.5.4	
12	验证温升	8.3.5.5	
13	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	
14	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
15	抗非正常热和火试验(外壳)	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
16	外壳防护等级 (IP10)	GB/T 14048.1 附录 C	
17	电气间隙 (HF40-400/4 Ie=400A AC-20A 4P)	GB/T 14048.1 7.1.4	合 格
	以下空白		