

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

发证日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2025 年 11 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NXC-500, NXC-500/N, NXC-630, NXC-630/N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-500, NXC-500/N, NXC-630, NXC-630/N; 型号解释详见附件;

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ith: 630A(NXC-500, NXC-500/N), 700A(NXC-630, NXC-630/N);

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1:Ie: 630A(NXC-500), 700A(NXC-630);

AC-3:Ie: 500A/500A/353A(NXC-500), 630A/630A/400A(NXC-630);

AC-4:Ie: 500A/500A/303A(NXC-500, NXC-500/N), 630A/630A/353A(NXC-630, NXC-630/N);

Us: AC/DC110V~127V, 220V~240V, 380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头:

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V(400V)/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825477

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N X C - □ / □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号
- (3) 交流接触器
- (4) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- (5) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写



中国质量认证中心

