



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681913

认证委托人名称及地址

浙江正泰物联技术有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

生产者名称及地址

浙江正泰物联技术有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB2LE-40ZTB Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC230V;In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣特性: B 型, C 型;I Δ n: 30mA; 额定剩余动作类型: A 型, AC 型;电子式;I Δ m: 500A;Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (N 极可开闭);适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 07 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

