

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023980304000205




浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 切换电容器接触器
产品系列、型号、规格: NXCC-150**, NXCC-170** (**=辅助触头种类和数量); 详见附件。
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980304000205

产品系列、型号、规格(附件):

NKCC-150**NXCC-170**(* = type and quantity of auxiliary contacts):
Ui:690V;
Uimp:6kV;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
NXCC-150**Ith:150A;
AC-6b Ue/Ie:AC220V/230V/121.6A,AC380V/400V/121.6A,
AC660V/690V/121.6A;
Qe:AC220V/230V/146.3kvar,AC380V/400V/80kvar,AC660V/690V/139kvar;
NXCC-170**Ith:170A;
AC-6b Ue/Ie:AC220V/230V/136.8A,AC380V/400V/136.8A,
AC660V/690V/136.8A;
Qe:AC220V/230V/52.1kvar,AC380V/400V/90kvar,AC660V/690V/156.3kvar;
Us:AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC400V,AC415V,
AC440V,50Hz,60Hz,50/60Hz;
Poles:3P;
P10;
Attached Auxiliary:(Noumenon)
1NO,1NC;
Ith:10A;
AC-15 Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.3A;
Attached Auxiliary:(External)
AX-3C/11(Certificate No.:CQC2015010305819787);
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15 Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.3A.

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000205

产品系列、型号、规格(附件):

NXCC-150**,NXCC-170** (**=辅助触头种类和数量):
Ui:690V;
Uimp:6kV;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
NXCC-150**:Ith:150A;
AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/121.6A,AC380V/400V/121.6A,
AC660V/690V/121.6A;
Qe:AC220V/230V/46.3kvar,AC380V/400V/80kvar,AC660V/690V/139kvar;
NXCC-170**:Ith:170A;
AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/136.8A,AC380V/400V/136.8A,
AC660V/690V/136.8A;
Qe:AC220V/230V/52.1kvar,AC380V/400V/90kvar,AC660V/690V/156.3kvar;
Us:AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC400V,AC415V,
AC440V,50Hz,60Hz,50/60Hz;
极数:3P;
外壳防护等级:IP10;
配用辅助触头:(本体)
1NO,1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;
配用辅助触头:(分置)
AX-3C/11(已获证,证书编号为:CQC2015010305819787);
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A.

型号的解释:

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000205


产品系列、型号、规格(附件):

N X CC — □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 切换电容器接触器
- (4) 基本规格代号:150 或 170
- (5) 常开辅助触头数量
- (6) 常闭辅助触头数量

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。