

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010302167922

发证日期: 2020年08月10日

有效期至: 2031年05月20日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 生产企业名称 | 温州正泰电器科技有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 隔离开关 NH1-3200 : Uimp : 8kV ; Ui : 1000V ; Ith : 3200A ; Ue : AC400V, AC690V ; Ie : 2000A , 2500A , 2900A , 3200A ; Icw : 80kA/1s ; Icm(峰值) : 176kA ; 使用类别 : AC-21A ; 极 数 : 3P , 4P ; 外壳防护等级 : IP20(仅正面) ; 配用的辅助触头 : 型号 : AX-12 ; 常开常闭 的情况和数量 : 6NO6NC ; 4NO4NC ; Ith : 6A ; AC-15 : AC230V/1.3A , AC400V/0.75A ; DC-13 : DC110V/0.55A , DC220V/0.27A |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.3-2017 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心