



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☒新申请   ☐变更   ☐监督   ☐复审   ☐其他


申请编号: V2022CQC107502-937187  
(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AX-12(Ex9C)

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头 型号: AX-12(Ex9C) 商标: <b>NOARK</b> 诺雅克 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2022-08-11 完成日期: 2022-08-23	委托人: 上海诺雅克电气有限公司 委托人地址: 上海市松江区思贤路 3857 号  生产者: 上海诺雅克电气有限公司 生产者地址: 上海市松江区思贤路 3857 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AX-12(Ex9C) Ui:60V; Uimp:0.8kV; Ith:0.1A; DC-12: Ue/Ie:DC48V/ DC36V/DC30V/DC24V/DC12V/DC5V/0.1A; 外壳防护等级: IP20; 注: DC36V/DC30V/DC24V/DC12V/DC5V 不在 CCC 认证范围内	
主检: 钟浩 日期: 2022.09.05 审核: 倪超 日期: 2022.09.05 签发: 曾瑞清 日期: 2022.09.05	
备注: 本报告的订单编号为: 22ZAS01P37D31-09345。	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升试验 ( #01AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	8.3.3.3	合 格
2	介电性能试验	8.3.3.4	
3	接线端子的机械性能试验	8.2.4	
II/4	正常条件下接通与分断能力试验 ( DC-12 ) ( #02AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	8.3.3.5.3	合 格
IV/5	限制短路电流性能 ( #03AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	8.3.4	合 格
V/6	外壳防护等级 ( #04AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	合 格
7	验证操动力	8.2.5	
VI/8	测量电气间隙和爬电距离 ( #01AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 7.1.4	合 格
9	耐湿热性能试验 ( #05AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	GB/T 14048.1 附录 K	合 格
10	抗非正常热和着火危险试验 ( #06AX-12(Ex9C) DC-12:Ue/Ie:DC48V/0.1A )	8.2.1.1	合 格
	以下空白		