



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2019CCC0302-3199125





(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH3-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关  型 号: NH3-63  商 标: /  样品数量: 3 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2019-06-01  完成日期: 2019-06-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号									
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH3-63 Uimp:4kV;Ui:500V;Ith:63A; Ue:AC230V(1P,2P);AC400V(3P) Ie:32A,63A Icw:12Ie/1s;Icm(峰值):20Ie; 使用类别:AC-22A(1P,2P),AC-20A(3P) 1P,2P,3P IP20;										
主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-06-17  审核: 尤雪元 签字:  日期: 2019-06-17  签发: 许建林 签字:  日期: 2019-06-17	 (检测机构名称、盖章) 2019年06月17日									
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 1.标准换版</td> <td>GB 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>2.外壳防护等级</td> <td>/</td> <td>IP20</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	2.外壳防护等级	/	IP20
序号和名称	变更前	变更后								
变更情况: 1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017								
2.外壳防护等级	/	IP20								
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B0914-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010302010042; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。										

## 试验项目汇总表

[illegible]