



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302668418

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHP-125; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 125A; Ue: AC220V/AC230V/AC240V/1P, AC230V/2P, AC380V/AC400V/AC415V/2P, 3P, 4P; Ie: 20A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; Icw: 12Ie/1s; Icm(峰值):20Ie; 使用类别: AC-22A、AC-21B; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 防护等级: IP20;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

