



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304626597

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-65,  
NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N,  
NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N,  
NXCF-65XM/N; 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月25日 有效期至: 2029年05月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月07日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304626597

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N,

NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N,

NXCF-40XM/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N, NXC-65XM,

NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-65XM/N:

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N,

NXCF-40XM/N: 60A;

NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N,

NXCF-50XM/N: 80A;

NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N,

NXCF-65XM/N: 80A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N,

NXCF-40XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N,

NXCF-50XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304626597

证书附页: 第 2 页 共 3 页

NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-65XM, NXCF-65XM,  
NXC-65XM/N,  
NXCF-65XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V,  
AC208V,

AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V,  
AC460V,

AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级:

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50  
/N, NXC-65,

NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N: IP10;

NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N, NXC-50XM, NXCF-50X  
M,

NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-6  
5XM/N:

IP50(接线端子除外);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304626597

证书附页：第 3 页 共 3 页

N X C □ - □ □ / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 专供代号：常规产品默认无；“F”表示盘厂

(5) 基本规格代号，用380V/400V 时AC-3 额定工作电流值表示

(6) 派生代号：常规产品默认无；“XM”表示高防护型号

(7) N 表示可逆型接触器；非可逆时省略不写

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司