



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请   ☒变更   ☐监督   ☐复审   ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-853526  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CB-60A

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: CB-60A 商标: 正泰 / CHINT 样品数量: 81 台 样品来源: 工厂送样  收样日期: 2021-10-08 完成日期: 2021-11-26	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CB-60A Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P), AC380V/400V/415V (2P,3P,3P+N,4P); In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 脱扣类型: B 型,C 型,D 型; Icn: 6000A,10000A(2P,AC220V/230V/240V); Icn1: 6000A; Ics:6000A,7500A(2P, AC220V/230V/240V); 极数:1P,1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭),2P,3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭),4P; 适用于隔离;																
主检:  日期: 2021.11.30																
审核:  日期: 2021.11.30																
签发:  日期: 2021.11.30																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">变更项目</td> <td style="width: 33%;">变更前</td> <td style="width: 33%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010307852305</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2016CCC0307-2248551</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2016010307852305		原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2248551		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2016010307852305															
原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2248551															
原检测单位	上海电器设备检测所															