

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302211013

发证日期: 2024 年 04 月 30 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 NHD50-1600/3□□□□□、NHS50-1600/3□□□□□; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:1600A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:1600A; 690V:Ie:1250A; Icw:32kA/1s; Icm(峰 值):38.4kA(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314); 使用类 别:AC-21B(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314), AC-20B(NHD50-1600/311、NHS50-1600/311); 极数: 3P;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302211013

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N H □ 50 -1600 /3 □ □ □ □

- “B”表示保护型(带保护盖,仅对中央手柄式)
- “BX”表示旋转式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式)
- “CX”表示杠杆式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式)
- “8”表示板前接线(仅对中央手柄式);
- “9”表示板后接线(仅对中央手柄式)。
- “11”表示中央手柄式, 无灭弧装置;
- “12”表示侧方正面杠杆操作机构式, 有灭弧装置;
- “13”表示中央正面杠杆操作机构式, 有灭弧装置;
- “14”表示侧面操作手柄式, 有灭弧装置。

- 极数: 3——三极
- 壳架等级额定电流(A)
- 设计序号
- 类组代号: D 表示单投, S 表示双投
- 隔离开关
- 企业代号



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE