

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000547


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	切换电容器接触器
产品系列、型号、规格:	CJ19-95** (**=辅助触头种类和数量); 详见参数附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000547

产品系列、型号、规格(附件):

CJ19-95** (**=辅助触头种类和数量);型号解释详见附件;
Ui:690V;
Uimp:6kV;
Ith:95A;
Ue:AC220V/230V,380V/400V,660V/690V;
AC-6h:Ue/Ie:AC220V/230V/72.2A,380V/400V/72.2A,660V/690V/72.2A;
Qe:220/230V/35kvar,380/400V/50kvar,660/690V/92kvar;
Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,
AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,
AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,60Hz,50/60Hz;
3P;
IP10;
配用辅助触头:(本体)
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,
DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;
2NO1NC,1NO2NC

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:




强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000547




产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。