

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336073

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC5-63044、NC5-63044N、NC5P-63044、NC5P-63044N、NC5G-63044、NC5G-63044N、NC5J-63044、NC5J-63044N、NC5NE-63044、NC5NE-63044N; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336073

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-63044、NC5-63044N、NC5P-63044、NC5P-63044N、NC5G-63044、NC5G-63044N、
NC5J-63044、NC5J-63044N、NC5NE-63044、NC5NE-63044N:

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ith: 900A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/900A; AC380V/400V/900A; AC660V/690V/900A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A; AC380V/400V/630A; AC660V/690V/462A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/630A; AC380V/400V/630A; AC660V/690V/462A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/188A; AC380V/400V/188A; AC660V/690V/170A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4;

Us: AC: 110V、120V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、415V; AC/DC: 110V~127V、
220V~240V、380V~415V; 50/60Hz

极数: 3P;

配用的辅助触头: F4-22 (2NO2NC)

Uimp: 6kV;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A。



中国质量认证中心