



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668276

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NBP-80;Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 40A、50A、63A、80A; Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N、2P), AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); 1P、1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开闭)、4P: Ics=Icn=Icn1=6000A; 2P: AC380V/400V/415V: Ics=Icn=Icn1=6000A; 2P: AC220V/230V/240V: Ics=7500A, Icn=10000A; Icn1=10000A; 瞬时脱扣器类型: B型、C型、D型; 极数: 1P、1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极可开闭)、4P

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

