



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-828436


(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NXHM-800 、 NXHMH-800 、 NXHMP-800 、
NXHMF-800

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关 型 号: NXHM-800、NXHMH-800、 NXHMP-800、NXHMF-800 商 标: CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-06-23 完成日期: 2021-07-16</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发 区滨海二道1318号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2021-08-06</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 08 月 06 日</p>
<p>审核: 陈吉高 日期: 2021-08-06</p>	
<p>签发: 陈吉高 日期: 2021-08-06</p>	
<p>备注: 见附页二</p>	

附页一:

隔离开关 NXHM-800、NXHMH-800、NXHMP-800、NXHMF-800

额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;

额定绝缘电压(U_i):1000V;

约定发热电流(I_{th}):800A;

额定工作电压(U_e):AC380V/AC400V/AC415V,AC690V;

额定工作电流(I_e):630A,700A,800A;

额定短时耐受电流(I_{cw}):10000A/1s;

额定短时接通能力(I_{cm})(峰值):17000A;

使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;

适用频率:50Hz/60Hz;

极数:3P,4P;

防护等级:IP30(安装面);

配用的辅助触头: AX-M5, 1N01NC/ 2N02NC;

CQC 证书编号: CQC2016010304835035;

I_{th}:6A;

AC-15:U_e:AC380V/AC400V/AC415V,I_e:0.4A;

DC-13:U_e:DC110V、DC220V/DC250V,I_e:0.2A.

检验项目汇总表

[illegible]