



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667891

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667891


证书附页: 第 1 页 共 1 页

CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX;

CB-63CZ; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: DC80V(2P 外形); In: 4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; Ics: 10kA; Icu: 10kA; 选择性类别: A; 接线方式: 2P 外形(一个保护极, 一个常通极, 不适用于隔离用);

CB-63C、CB-63CX; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC400V/AC415V (2P、3P、4P); In: 4A (仅 1P+N)、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; Ics: 6kA; Icu: 6kA; 选择性类别: A; 极数: 1P+N (一个保护极、N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用); 频率适用于 50Hz/60Hz;

直流接线图如下:



型号解释:

C B 63 □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 专用于通信市场
- (2) 断路器
- (3) 壳架等级额定电流 (A)
- (4) 插入式: C、CX
- (5) 交直流断路器 (Z: 直流, 无字母: 交流)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司