



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0305-4724556

(任务编号)

产品名称: 瞬时辅助触头组

型号: NS2-AU11, NS2-AU20, NS2-AU11 JC,
NS2-AU20 JC

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称： 瞬时辅助触头组 型 号： NS2-AU11, NS2-AU20, NS2-AU11 JC, NS2-AU20 JC 商 标： CHNT 正泰 样品数量： 13 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2025-04-18 完成日期： 2025-04-28</p>	<p>委托人： 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者： 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业： 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址： 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论： 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NS2-AU11, NS2-AU20, NS2-AU11 JC, NS2-AU20 JC Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/240V/3.3A,AC380V/415V/2.2A,AC660V/690V/0.6A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/1.3A ,DC250V/0.5A; 外壳防护等级: IP20</p>																
<p>主检： 张晟晖 日期： 2025.05.08</p>	<div><p>(检测机构名称、盖章) 2025 年 05 月 08 日</p></div>															
<p>审核： 王林 日期： 2025.05.08</p>																
<p>签发： 庄晓丽 日期： 2025.05.08</p>																
<p>备注：</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页1</td><td>见附页1</td><td>见附页1</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305651710</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1082513</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	见附页1	见附页1	见附页1	原证书编号	2024010305651710		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1082513		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页1	见附页1	见附页1														
原证书编号	2024010305651710															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1082513															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

