

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010303904265

发证日期：2023 年 08 月 29 日

有效期至：2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	接触器式继电器 NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22、NXRC-13、NXRC-04 ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue : AC380V/400V , Ie : 1.5A ; DC-13 : Ue : DC220V , Ie : 0.3A ; Us : DC : 24V , 48V , 110V , 220V ; AC (50Hz) : 24V , 36V , 48V , 110V , 127V , 220V , 380V , 415V ; AC (50/60Hz) : 24V , 36V , 48V , 110V , 127V , 220V , 380V , 415V ; 防护等级 : IP20 (仅适用于正前侧)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心