



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-833488

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NXB-40, NXBF-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器
 型号: NXB-40,NXBF-40
 商标: CHINT
 样品数量: 13 台
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2021-07-14
 完成日期: 2021-07-28

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXB-40,NXBF-40
 Uimp:4kV;
 Ui:500V;
 Ue:AC220V/230V/240V;
 In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;
 瞬时脱扣类型:C 型,D 型;
 Icn:4500A;
 Ics:4500A;
 极数:1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭);
 适用于隔离;

主检: 刘丽丽 日期: 2021.08.05

审核: 陈飞 日期: 2021.08.05

签发: 朱俊 日期: 2021.08.05

(检测机构名称、盖章)
 2021 年 08 月 05 日

备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|-----------------------------|-----|
| 变更内容 | 见附页 | 见附页 |
| 原证书编号 | CQC2015010307829321 | |
| 原测试报告编号 | 00901-V2021CQC107502-778756 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

检验项目汇总表

[illegible]