



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668278

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NXB-63、NXB-63E、NXBF-63；

Uimp:4kV;Ui:500V;Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P),AC380V/400V/415V(2P,3P,3P+N,4P);In:
1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣特性:B型,C型,D型;Ics:6000A(除
AC220V/230V/240V(2P)外),7500A(仅 AC220V/230V/240V(2P));Icn:6000A(除
AC220V/230V/240V(2P)外),10000A(仅 AC220V/230V/240V(2P));Icn1:6000A;极数:1P,1P+N(带1
个保护极,N极可开闭),2P,3P,3P+N(带3个保护极,N极可开闭),4P;适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月02日 有效期至：2029年07月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

