



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687423

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

DW17D-2900、DW17D-2900/4；Ue：AC400V/690V；Ui：1000V；Uimp：8kV；In：2000A、2500A、2900A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics=Icu=80 kA（A 类、B 类）；Icw：60 kA /1s（B 类）；选择性类别：A、B；极数：3P、4P（3 个保护极，N 极可开闭），产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 11 日 有效期至：2029 年 09 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687423

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

$\frac{DW}{(1)} \quad \frac{17}{(2)} \quad \frac{D}{(3)} - \frac{2900}{(4)} / \frac{\square}{(5)}$

(1) 万能式断路器

(2) 设计代号

(3) 企业标识代号

(4) 壳架等级额定电流 (A)

(5) 极数, 3P: 可不写; 4P (三个保护极, N 极可开闭): 4;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司