



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651310

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJR2-7.5D, NJR2-11D, NJR2-15D, NJR2-18.5D, NJR2-22D, NJR2-30D, NJR2-37D, NJR2-45D,

TR120-7.5D, TR120-11D, TR120-15D, TR120-18.5D, TR120-22D, TR120-30D, TR120-37D, TR120-45D 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月02日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651310

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NJR2-7.5D,NJR2-11D,NJR2-15D,NJR2-18.5D,NJR2-22D,NJR2-30D,NJR2-37D,NJR2-45D,
TR120-7.5D,TR120-11D,TR120-15D,TR120-18.5D,TR120-22D,TR120-30D,TR120-37D,
TR120-45D Ui:AC660V;
Ith:NJR2-7.5D/TR120-7.5D:15A;NJR2-11D/TR120-11D:22A;
NJR2-15D/TR120-15D:29A;NJR2-18.5D/TR120-18.5D:36A;
NJR2-22D/TR120-22D:42A;NJR2-30D/TR120-30D:57A;
NJR2-37D/TR120-37D:70A;NJR2-45D/TR120-45D:84A ; Ue:AC380V;
Ie:NJR2-7.5D/TR120-7.5D:15A;NJR2-11D/TR120-11D:22A;
NJR2-15D/TR120-15D:29A;NJR2-18.5D/TR120-18.5D:36A;
NJR2-22D/TR120-22D:42A;NJR2-30D/TR120-30D:57A;
NJR2-37D/TR120-37D:70A;NJR2-45D/TR120-45D:84A;
Pe:7.5kW(NJR2-7.5D/TR120-7.5D),11kW (NJR2-11D/TR120-11D), 15kW
(NJR2-15D/TR120-15D),18.5kW(NJR2-18.5D/TR120-18.5D), 22kW
(NJR2-22D/TR120-22D),30kW (NJR2-30D/TR120-30D), 37kW
(NJR2-37D/TR120-37D),45kW (NJR2-45D/TR120-45D);使用类别:AC-53b;极数:3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司