



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20AAX0304Y14-60867-A01
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NL18-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NL18-40 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-12-08 完成日期: 2020-12-19</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 16916.1-2014, GB/T 16916.22-2008 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: NL18-40; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 2.5kV; 额定绝缘电压 (Ui): 230V; 额定工作电压(Ue): AC230V; 额定剩余动作电流(IΔn): 30mA; 额定电流(In): 40A; 额定剩余动作类型: AC 型; 额定剩余动作类型: 电子式; 额定剩余接通分断能力(IΔm): 500A; 额定接通分断能力(Im): 500A; 极数: 2P; 适用于隔离用</p>																
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2020/12/30</p>																
<p>审核: 陈吉福 日期: 2020/12/30</p>																
<p>签发: 日期: 2020/12/30</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" data-bbox="260 1776 1453 1977"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附件</td> <td>见附件</td> <td>见附件</td> </tr> <tr> <td>原自我声明编号</td> <td colspan="2">2020970307002605</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0307-2103695</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附件	见附件	见附件	原自我声明编号	2020970307002605		原测试报告编号	00901-A2015CCC0307-2103695		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
见附件	见附件	见附件														
原自我声明编号	2020970307002605															
原测试报告编号	00901-A2015CCC0307-2103695															
原检测单位	上海电器设备检测所															

检验项目汇总表

[illegible]