



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2926632

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY23

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 倒顺开关  
 型号: HY23  
 商标: 正泰/CHINT  
 样品数量: 7 台  
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-08-14  
 完成日期: 2018-08-28

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HY23;  
 额定冲击耐受电压  $U_{imp}$ : 4kV;  
 额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 450V;  
 约定发热电流 ( $I_{th}$ ): 30A;  
 额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ): 600A/1s;  
 额定短路接通能力 ( $I_{cm}$ ) (峰值): 800A;  
 使用类别:  
 AC-22A :  $U_e/I_e$ : AC380V/30A;  
 AC-3:  $U_e/I_e$ : AC380V/8A;  
 极数: 3P;  
 外壳防护等级: IP20(带防护外壳)

主检: 邵吉福 日期: 2018.08.29

审核: 程彦敏 日期: 2018.08.29

签发: 魏秋媛 日期: 2018.08.29

(检测机构名称、盖章)  
 2018年08月29日

备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页
原证书编号	2015010305751584	
原测试报告编号	00901-A2014CCC0305-1824962	
原检测单位	上海电器设备检测所	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升 (HY23 Ie=30A Ue=AC380V AC-22A 3P)	8.3.3.1	合格
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	验证温升	8.3.3.6	
I/7	介电性能 (HY23 Ie=8A Ue=AC380V AC-3 3P)	8.3.3.2	合格
3	接通和分断能力	A.3	
8	验证介电性能	8.3.3.4	
9	验证温升	8.3.3.6	
II/10	操作性能 (HY23 Ie=30A Ue=AC380V AC-22A 3P)	8.3.4.1	合格
11	验证介电性能	8.3.4.2	
12	验证温升	8.3.4.4	
II/10	操作性能 (HY23 Ie=8A Ue=AC380V AC-3 3P)	A.5	合格
11	验证介电性能	8.3.4.2	
12	验证温升	8.3.4.4	
III/15	短时耐受电流 (HY23 Ie=30A Ue=AC380V AC-22A 3P)	8.3.5.1	合格
16	短路接通能力	8.3.5.2	
17	验证介电性能	8.3.5.3	
18	验证温升	8.3.5.5	
19	电气间隙 (HY23 Ie=8A Ue=AC380V AC-3 3P)	GB/T14048.1 7.1.4	合格
20	抗非正常热和着火试验(操作手柄: ABS 黑色)	GB 14048.1 8.2.1.1	合格
21	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附 录 K	见报告: 00901-A201 4CCC0305- 1824962
22	外壳防护等级(IP20)	GB/T 14048.1 附 录 C	
23	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
	以下空白		